

格式 3:

技术/服务偏离表

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或“无 偏离”)	偏离说明(如有) (正偏离时填写最新 技术或服务)
1	装置应具备良好的稳定性,能适应食堂高温、高湿度、油烟大的工作环境,长期稳定运行,误报率低。		
2	当火焰意外熄灭时,熄火保护装置应能在1秒内迅速作出反应,自动切断燃气供应,最大程度减少燃气泄漏量。		
3	熄火保护装置具备自检功能,可定期自动检测装置的运行状态,如发现故障,能及时发出声光报警信号。同时,应具备手动检测按钮,方便工作人员随时进行检测。		
4	配备的燃气切断阀应具有良好的密封性,关闭时燃气泄漏量符合国家标准。阀门的开启和关闭操作应灵活可靠,能承受一定的压力冲击。		
5	煲仔炉应根据现有台面尺寸进行定制加大替换,符合现有设备的规格,同时具有熄火保护功能。		
6	完成食堂内所有燃气炉灶的熄火保护装置的加装工作。确保所加装的熄火保护装置符合国家及地方相关安全标准,能有效检测火焰熄灭情况,并在规定时间内自动切断燃气供应,防止燃气泄漏。		
7	在加装熄火保护装置前应首先完成所要加装灶具的维修或部件的更换更新工作,确保安装后的装置牢固、有效、安全。		
8	响应供应商需为采购方管理人员和食堂工作人员提供操作培训,内容包括熄火保护装置的工作原		

	理、操作方法、日常维护要点及常见故障处理等，确保能够熟练掌握装置的使用和维护技能。		
9	建立完善的售后服务体系，供应商应提供不少于 1 年的质量保证期。在质保期内，对设备出现的质量问题免费进行维修或更换。同时，设立 24 小时售后服务热线，及时响应并解决用户在使用过程中遇到的问题。		

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”，符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。

询价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日